

SISTEMAS : ETA II, ETA IV , POÇO RECANTO ANDORINHAS E POÇO SANTO ANTÔNIO SAPEZEIRO

PARÂMETROS	UNIDADES	PORTARIA MINISTÉRIO DA SAÚDE***	Amostras Realizadas	Resultados Médios
		VMP ⁽¹⁾		
Aspecto	Límpido	Límpido	1703	Límpido
Gosto*	Intensidade	6	---	---
Odor*	Intensidade	6	---	---
Cloro livre	mg/l	0,2 a 2,0	1703	1,41
pH	---	6,0 a 9,5	1703	7,26
Cor aparente	UH ⁽²⁾	15	1703	0,93
Turbidez	UT ⁽³⁾	5	1703	0,42
Alumínio	mg/l	0,2	48	0,055
Ferro	mg/l	0,3	65	0,037
Manganês	mg/l	0,1	65	0,012
Fluoretos	mg/l	0,6 a 0,8	1703	0,67
Nitrato	mg/l	10	33	0,89
Cloreto	mg/l	250	35	18
Dureza Total	mg/l	500	35	21
Condutividade Elétrica	µS/cm	**	144	106,8
Coliformes Totais	NMP/100 ml	Ausente em 95%	210	Ausente
Escherichia Coli	NMP/100 ml	Ausente	210	Ausente
Bactérias Heterotróficas	UFC/ml ⁽⁴⁾	500	27	1,87
Cistos de Giardia	Cistos/L	**	--	--
<i>Cryptosporidium sp.</i>	Oocistos/L	**	--	--

OBSERVAÇÃO

(1) Valor máximo permitido

(2) Unidade Hazen (mg Pt-Co/L)

(3) Unidade de turbidez

(4) Unidade formadora de colônias

(*) Gosto e odor – (frequência Trimestral)

(**) (VMP sem comparativo)

(***) Anexo XX e XXI da Portaria de Consolidação nº 05-Consolidação das Normas sobre as Ações e os Serviços de Saúde do Sistema Único de Saúde de 28 de Setembro de 2017 do Ministério da Saúde.

a) Informações disponíveis: Sede: Rua José Bonifácio, 400 Centro

b) Riscos de saúde: Usar somente água tratada, para não haver problema de contaminação.

c) Resumo médio mensal das análises

d) Os mananciais do DAE não oferecem perigo a saúde. Não consumir água que não seja oferecida pelo DAE