

SISTEMAS : ETA II, ETA IV , POÇO RECANTO ANDORINHAS E POÇO SANTO ANTÔNIO SAPEZEIRO

PARÂMETROS	UNIDADES	PORTARIA MINISTÉRIO DA SAÚDE***	Amostras Realizadas	Resultados Médios
		VMP ⁽¹⁾		
Aspecto	Límpido	Límpido	1707	Límpido
Gosto*	Intensidade	6	---	---
Odor*	Intensidade	6	---	---
Cloro livre	mg/l	0,2 a 2,0	1707	1,3
pH	---	6,0 a 9,5	1707	7,2
Cor aparente	UH ⁽²⁾	15	1707	1,0
Turbidez	UT ⁽³⁾	5	1707	0,3
Alumínio	mg/l	0,2	50	0,033
Ferro	mg/l	0,3	64	0,029
Manganês	mg/l	0,1	64	0,008
Fluoretos	mg/l	0,6 a 0,8	1707	0,69
Nitrato	mg/l	10	34	0,83
Cloreto	mg/l	250	35	18,19
Dureza Total	mg/l	500	34	21,4
Condutividade Elétrica	µS/cm	**	146	109,4
Coliformes Totais	NMP/100 ml	Ausente em 95%	226	Ausente
Escherichia Coli	NMP/100 ml	Ausente	226	Ausente
Bactérias Heterotróficas	UFC/ml ⁽⁴⁾	500	31	3,84
Cistos de Giardia	Cistos/L	**	--	--
<i>Cryptosporidium sp.</i>	Oocistos/L	**	--	--

OBSERVAÇÃO

(1) Valor máximo permitido

(2) Unidade Hazen (mg Pt-Co/L)

(3) Unidade de turbidez

(4) Unidade formadora de colônias

(*) Gosto e odor – (frequência Trimestral)

(**) (VMP sem comparativo)

(***) Anexo XX e XXI da Portaria de Consolidação nº 05-Consolidação das Normas sobre as Ações e os Serviços de Saúde do Sistema Único de Saúde de 28 de Setembro de 2017 do Ministério da Saúde.

a) Informações disponíveis: Sede: Rua José Bonifácio, 400 Centro

b) Riscos de saúde: Usar somente água tratada, para não haver problema de contaminação.

c) Resumo médio mensal das análises

d) Os mananciais do DAE não oferecem perigo a saúde. Não consumir água que não seja oferecida pelo DAE