

Parâmetros		ETA	REDE
Turbidez/Média Mensal (UT)		0,2	0,5
Turbidez/Valor Máximo encontrado (UT)		2,5	4,8
Cloro Residual Livre / Média mensal (mg/L)		3,3	1,5
Cloro Residual Livre /Valor mínimo encontrado (mg/L)		0,8	0,3
(1) Cloro Residual Livre na Rede	(9) Frequência Mensal		
(2)Valor Máximo Permitido		Sistema de Distribuição é o mesmo para ETA II e ETA IV	
(3) Unidade de Turbidez		* Quantidade de Análises Semanal	
(4) Número mais Provável em (100 mL)		** Menor que 0,5 UT na Saída do Tratamento e Menor que 5,0 UT no Sistema de Distribuição	
(5) Unidade Hazen (mg Pt-Co/L)			
(6) Frequência Trimestral		Anexo XX da Portaria de Consolidação nº05 de 2017 foi alterada pela Portaria GM/MS nº888 de 2021 e Portaria GM/MS nº2472	
(7) Cianotoxinas (Frequência Semestral)			
(8) Resolução SS-250 , de 15/08/1995			