



DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE

Rua José Bonifácio, nº 400 - Centro - Santa Bárbara d'Oeste - SP CEP 13.450-037

Atendimento ao Consumidor: 0800-770-3459

RELATÓRIO MENSAL DE ÁGUA BRUTA

Poço Recanto das Andorinhas

Manancial Subterrâneo

JANEIRO 2023

Parâmetros	Unidades	CONAMA 396/2008 -Anexo I VMP <sup>(1)</sup>	Amostras Realizadas	Resultados Médios
Escherichia Coli	NMP/100 ml <sup>(4)</sup>	Ausente	5	Ausente
Coliformes Termotolerantes	NMP/100 ml <sup>(4)</sup>	Ausente	1	<1,1
pH	---	**	5	8,0
Cryptosporidium	Oocisto/10L	**	1	<1,0
Giardia	Cisto/10L	**	1	<1,0
Cor Aparente	UH <sup>(2)</sup>	**	5	1,0
Turbidez	UT <sup>(3)</sup>	**	5	0,2
Alumínio Dissolvido	mg/L	0,2	1	<0,0040
Ferro Dissolvido	mg/L	0,3	1	0,0541
Manganês Total	mg/L	0,1	1	0,0061
Condutividade elétrica	µS/cm	**	5	171,6
Nitrato	mg/L N	10	1	0,035
Nitrito	mg/L N	1,0	1	<0,003
Nitrogênio Amoniacal Total	mg/L N	***	1	<0,030
Ortofosfato	mg/L	**	1	0,301
Nitrogênio Total Kjeldahl	mg/L	**	1	0,51
Fósforo Total	mg/L	**	1	0,0317
Oxigênio Consumido	mg/L	**	1	4,5
Cloreto Total	mg/L	250	1	0,151
Dureza Total	mg/L	**	1	72,61
Sólidos Dissolvidos Totais	mg/L	1.000	1	164,0
Sólidos Suspensos Fixos	mg/L	**	1	25,0
Sólidos Suspensos Totais	mg/L	**	1	75,0
Sólidos Suspensos Voláteis	mg/L	**	1	50,0
Sólidos Totais	mg/L	**	1	240,0
Sólidos Totais Fixos	mg/L	**	1	68,0
Sólidos Dissolvidos Fixos	mg/L	**	1	44,0
Sólidos Dissolvidos Voláteis	mg/L	**	1	120,0
Sólidos Totais Voláteis	mg/L	**	1	172,0
Oxigênio Dissolvido	mg/L	**	1	4,86
DBO	mg/L	**	1	8,1
DQO	mg/L	**	1	30,0
<b>OBSERVAÇÃO:</b>				
(1) Valor Máximo Permitido		(4) Número Mais Provável		
(2) Unidade Hazen (mg Pt-Co/L)		(**) VMP sem comparativo		
(3) Unidade de Turbidez		(*) Poço em manutenção no dia da coleta		