

RELATÓRIO MENSAL DE ÁGUA BRUTA

Poço Recanto das Andorinhas		Manancial Subterrâneo		OUTUBRO 2020
Parâmetros	Unidades	CONAMA 396/2008 -Anexo I VMP⁽¹⁾	Amostras Realizadas	Resultados Médios
Escherichia Coli	NMP/100 ml ⁽⁴⁾	Ausente	4	Ausente
Coliformes Termotolerantes	NMP/100 ml ⁽⁴⁾	Ausente	1	<1,8
pH	---	**	4	7,8
Cryptosporidium	Oocisto/L	**	1	<1,0
Giardia	Cisto/L	**	1	<1,0
Cor Aparente	UH ⁽²⁾	**	4	0
Turbidez	UT ⁽³⁾	**	4	0,2
Alumínio Dissolvido	mg/L	0,2	1	0,026
Ferro Dissolvido	mg/L	0,3	1	0,01
Manganês Total	mg/L	0,1	1	0,013
Condutividade elétrica	µS/cm	**	4	185,3
Nitrato	mg/L N	10	1	<0,15
Nitrito	mg/L N	1,0	1	<0,10
Nitrogênio Amoniacal Total	mg/L N	***	1	<0,04
Ortofosfato	mg/L	**	1	0,084
Nitrogênio Total Kjeldahl	mg/L	**	1	<0,2
Fósforo Total	mg/L	**	1	0,03
Oxigênio Consumido	mg/L	**	1	<1,2
Cloreto Total	mg/L	250	1	7,0
Dureza Total	mg/L	**	1	65,0
Sólidos Dissolvidos Totais	mg/L	1.000	1	92,0
Sólidos Suspensos Fixos	mg/L	**	1	<20,80
Sólidos Suspensos Totais	mg/L	**	1	<20,80
Sólidos Suspensos Voláteis	mg/L	**	1	<20,80
Sólidos Totais	mg/L	**	1	104
Sólidos Totais Fixos	mg/L	**	1	64,0
Sólidos Dissolvidos Fixos	mg/L	**	1	64,0
Sólidos Dissolvidos Voláteis	mg/L	**	1	40,0
Sólidos Totais Voláteis	mg/L	**	1	40,0
Oxigênio Dissolvido	mg/L	**	1	3,55
DBO	mg/L	**	1	2,0
DQO	mg/L	**	1	<10
OBSERVAÇÃO:				
(1) Valor Máximo Permitido		(4) Número Mais Provável		
(2) Unidade Hazen (mg Pt-Co/L)		(**) VMP sem comparativo		
(3) Unidade de Turbidez				