



DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE  
Rua José Bonifácio, nº 400 - Centro - Santa Bárbara d'Oeste - SP CEP 13.450-037  
Atendimento ao Consumidor: 0800-770-3459

RELATÓRIO MENSAL DE ÁGUA BRUTA

Poço Santo Antônio Sapezeiro

Manancial Subterrâneo

JUNHO 2023

Parâmetros	Unidades	CONAMA 396/2008 -Anexo I VMP <sup>(1)</sup>	Amostras Realizadas	Resultados Médios
Escherichia Coli	NMP/100 ml <sup>(4)</sup>	Ausente	4	Ausente
Coliformes Termotolerantes	NMP/100 ml <sup>(4)</sup>	Ausente	1	<1,1
pH	---	**	4	7,6
Cryptosporidium	Oocisto/10L	**	1	<1,0
Giardia	Cisto/10L	**	1	<1,0
Cor Aparente	UH <sup>(2)</sup>	**	4	1,0
Turbidez	UT <sup>(3)</sup>	**	4	0,2
Alumínio Dissolvido	mg/L	0,2	1	<0,0040
Ferro Dissolvido	mg/L	0,3	1	0,0238
Manganês Total	mg/L	0,1	1	<0,0050
Condutividade elétrica	µS/cm	**	4	142,4
Nitrato	mg/L N	10	1	<0,002
Nitrito	mg/L N	1,0	1	<0,003
Nitrogênio Amoniacal Total	mg/L N	***	1	0,06
Ortofosfato	mg/L	**	1	<0,010
Nitrogênio Total Kjeldahl	mg/L	**	1	0,45
Fósforo Total	mg/L	**	1	0,15
Oxigênio Consumido	mg/L	**	1	<1,2
Cloreto Total	mg/L	250	1	0,145
Dureza Total	mg/L	**	1	31,67
Sólidos Dissolvidos Totais	mg/L	1.000	1	612,0
Sólidos Suspensos Fixos	mg/L	**	1	90,0
Sólidos Suspensos Totais	mg/L	**	1	290,0
Sólidos Suspensos Voláteis	mg/L	**	1	200,0
Sólidos Totais	mg/L	**	1	904,0
Sólidos Totais Fixos	mg/L	**	1	372,0
Sólidos Dissolvidos Fixos	mg/L	**	1	268,0
Sólidos Dissolvidos Voláteis	mg/L	**	1	344,0
Sólidos Totais Voláteis	mg/L	**	1	532,0
Oxigênio Dissolvido	mg/L	**	*	*
DBO	mg/L	**	*	*
DQO	mg/L	**	*	*
<b>OBSERVAÇÃO:</b>				
(1) Valor Máximo Permitido		(4) Número Mais Provável		
(2) Unidade Hazen (mg Pt-Co/L)		(**) VMP sem comparativo		
(3) Unidade de Turbidez				