



DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE

Rua José Bonifácio, nº 400 - Centro - Santa Bárbara d'Oeste - SP CEP 13.450-037

Atendimento ao Consumidor: 0800-770-3459

RELATÓRIO MENSAL DE ÁGUA BRUTA

Poço Recanto das Andorinhas

Manancial Subterrâneo

JULHO 2023

Parâmetros	Unidades	CONAMA 396/2008 -Anexo I VMP ⁽¹⁾	Amostras Realizadas	Resultados Médios
Escherichia Coli	NMP/100 ml ⁽⁴⁾	Ausente	5	Ausente
Coliformes Termotolerantes	NMP/100 ml ⁽⁴⁾	Ausente	1	<1,1
pH	---	**	5	8,0
Cryptosporidium	Oocisto/10L	**	1	<1,0
Giardia	Cisto/10L	**	1	<1,0
Cor Aparente	UH ⁽²⁾	**	5	1,0
Turbidez	UT ⁽³⁾	**	5	0,2
Alumínio Dissolvido	mg/L	0,2	1	0,16
Ferro Dissolvido	mg/L	0,3	1	0,10
Manganês Total	mg/L	0,1	1	0,028
Condutividade elétrica	µS/cm	**	5	191,4
Nitrato	mg/L N	10	1	<0,002
Nitrito	mg/L N	1,0	1	<0,003
Nitrogênio Amoniacal Total	mg/L N	***	1	<0,03
Ortofosfato	mg/L	**	1	0,114
Nitrogênio Total Kjeldahl	mg/L	**	1	<0,20
Fósforo Total	mg/L	**	1	0,04
Oxigênio Consumido	mg/L	**	1	<1,2
Cloreto Total	mg/L	250	1	0,169
Dureza Total	mg/L	**	1	12,72
Sólidos Dissolvidos Totais	mg/L	1.000	1	196,0
Sólidos Suspensos Fixos	mg/L	**	1	5,0
Sólidos Suspensos Totais	mg/L	**	1	20,0
Sólidos Suspensos Voláteis	mg/L	**	1	15,0
Sólidos Totais	mg/L	**	1	215,0
Sólidos Totais Fixos	mg/L	**	1	105,0
Sólidos Dissolvidos Fixos	mg/L	**	1	100,0
Sólidos Dissolvidos Voláteis	mg/L	**	1	96,0
Sólidos Totais Voláteis	mg/L	**	1	110,0
Oxigênio Dissolvido	mg/L	**	1	5,8
DBO	mg/L	**	1	11,9
DQO	mg/L	**	1	40,0
OBSERVAÇÃO:				
(1) Valor Máximo Permitido		(4) Número Mais Provável		
(2) Unidade Hazen (mg Pt-Co/L)		(**) VMP sem comparativo		
(3) Unidade de Turbidez		(*) Poço em manutenção no dia da coleta		