

RELATÓRIO MENSAL DE ÁGUA BRUTA

Poço Recanto das Andorinhas

Manancial Subterrâneo

NOVEMBRO- 2024

Parâmetros	Unidades	CONAMA 396/2008 -Anexo I VMP ⁽¹⁾	Amostras Realizadas	Resultados Médios
Escherichia Coli	NMP/100 ml ⁽⁴⁾	Ausente	5	Ausente
Coliformes Termotolerantes	NMP/100 ml ⁽⁴⁾	Ausente	1	<1,1
pH	---	**	5	7,60
Cor Verdadeira	UH ⁽²⁾	**	1	<5,0
Cor Aparente	UH ⁽²⁾	**	4	1,0
Turbidez	UT ⁽³⁾	**	4	0,3
Alumínio Dissolvido	mg/L	0,2	1	0,022
Ferro Dissolvido	mg/L	0,3	1	<0,0100
Manganês Total	mg/L	0,1	1	<0,0050
Condutividade elétrica	µS/cm	**	4	127,70
Nitrato	mg/L N	10	1	<0,002
Nitrito	mg/L N	1,0	1	<0,003
Sólidos Dissolvidos Totais	mg/L	1.000	1	44,0
Sólidos Totais Fixos	mg/L	**	1	56
Sólidos Suspensos Totais	mg/L	**	1	<2,0
Sólidos Totais	mg/L	**	1	116
Sólidos Dissolvidos Fixos	mg/L	**	1	52,0
Sólidos Suspensos Fixos	mg/L	**	1	<2,0
Sólidos Totais Voláteis	mg/L	**	1	60
Sólidos Dissolvidos Voláteis	mg/L	**	1	60
Sólidos Suspensos Voláteis	mg/L	**	1	4
DBO	mg/L	**	*	*
DQO	mg/L	**	*	*

OBSERVAÇÃO:

(1) Valor Máximo Permitido

(4) Número Mais Provável

(2) Unidade Hazen (mg Pt-Co/L)

(**) VMP sem comparativo

(3) Unidade de Turbidez

(*) Análise não realizada