

**RELATÓRIO MENSAL DE ÁGUA BRUTA**

<b>Poço Recanto das Andorinhas</b>		<b>Manancial Subterrâneo</b>		<b>DEZEMBRO 2020</b>
<b>Parâmetros</b>	<b>Unidades</b>	<b>CONAMA 396/2008 -Anexo I VMP<sup>(1)</sup></b>	<b>Amostras Realizadas</b>	<b>Resultados Médios</b>
Escherichia Coli	NMP/100 ml <sup>(4)</sup>	Ausente	5	Ausente
Coliformes Termotolerantes	NMP/100 ml <sup>(4)</sup>	Ausente	1	<1,0
pH	---	**	5	7,8
Cryptosporidium	Oocisto/L	**	1	<1,0
Giardia	Cisto/L	**	1	<1,0
Cor Aparente	UH <sup>(2)</sup>	**	5	0
Turbidez	UT <sup>(3)</sup>	**	5	0,2
Alumínio Dissolvido	mg/L	0,2	1	0,015
Ferro Dissolvido	mg/L	0,3	1	0,01
Manganês Total	mg/L	0,1	1	0,021
Condutividade elétrica	µS/cm	**	5	184,4
Nitrato	mg/L N	10	1	<0,15
Nitrito	mg/L N	1,0	1	<0,010
Nitrogênio Amoniacal Total	mg/L N	***	1	<0,04
Ortofosfato	mg/L	**	1	0,23
Nitrogênio Total Kjeldahl	mg/L	**	1	<0,2
Fósforo Total	mg/L	**	1	0,03
Oxigênio Consumido	mg/L	**	1	0,6
Cloreto Total	mg/L	250	1	12,0
Dureza Total	mg/L	**	1	61,0
Sólidos Dissolvidos Totais	mg/L	1.000	1	132,0
Sólidos Suspensos Fixos	mg/L	**	1	<20,80
Sólidos Suspensos Totais	mg/L	**	1	32,0
Sólidos Suspensos Voláteis	mg/L	**	1	32,0
Sólidos Totais	mg/L	**	1	164,0
Sólidos Totais Fixos	mg/L	**	1	12,0
Sólidos Dissolvidos Fixos	mg/L	**	1	<16,90
Sólidos Dissolvidos Voláteis	mg/L	**	1	90,0
Sólidos Totais Voláteis	mg/L	**	1	36,0
Oxigênio Dissolvido	mg/L	**	1	5,80
DBO	mg/L	**	1	2,0
DQO	mg/L	**	1	<10
<b>OBSERVAÇÃO:</b>				
(1) Valor Máximo Permitido		(4) Número Mais Provável		
(2) Unidade Hazen (mg Pt-Co/L)		(**) VMP sem comparativo		
(3) Unidade de Turbidez				